



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ



**СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ**

# **Elsys-SW10-EH**

**Паспорт и руководство по эксплуатации**

**ЕСЛА.425729.003 ПС**

## Содержание

1	Общие сведения . . . . .	3
2	Комплект поставки . . . . .	4
3	Технические характеристики . . . . .	5
4	Работа считывателя . . . . .	6
4.1	Чтение идентификаторов . . . . .	6
4.2	Звуковая и светодиодная индикация . . . . .	7
5	Монтаж считывателя . . . . .	9
6	Подключение считывателя . . . . .	10
7	Установка режима работы считывателя . . . . .	11
8	Хранение, транспортирование и утилизация . . . . .	13
9	Свидетельство о приёме и упаковывании . . . . .	14
10	Дата продажи . . . . .	14
11	Гарантии изготовителя . . . . .	15

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации считывателя бесконтактных карт Elsys-SW10-EH (далее - считывателя).

## **1 Общие сведения**

Считыватель предназначен для использования в составе систем контроля и управления доступом и других систем, таких как охранные, платных услуг, защиты информации и т.п., где требуется идентификация пользователя по предъявлению персонального электронного идентификатора.

Устройство обеспечивает считывание кода бесконтактных идентификаторов (карт и брелков) форматов HID ProxCard II, EM-Marin и его передачу в контроллеры доступа (КД) по интерфейсу Wiegand или Touch Memory.

Идентификаторы формата HID серий PX-4-H, PVC-H-4, PVC-H-5 не поддерживаются.

Конструктивно считыватель выполнен в неразборном пластиковом корпусе с площадкой для настенного монтажа и оснащен кабелем для подключения к внешнему устройству.

Считыватель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от -30 до +40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 98%.

Считыватель не предназначен для эксплуатации в условиях воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Считыватель является невосстанавливаемым и необслуживаемым изделием.

## 2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- ✓ считыватель (см. таблицу №1) – 1 шт.;
- ✓ шуруп 3\*30 – 2 шт.;
- ✓ дюбель - 2 шт.;
- ✓ паспорт и руководство по эксплуатации;
- ✓ упаковка.

Таблица 1 – Считыватели Elsys-SW10-EH

Обозначение изделия при заказе	Описание
Elsys-SW10-EH Gray	Считыватель идентификаторов EM-Marin и HID в пластиковом корпусе. <b>Цвет корпуса светло-серый (Gray).</b>
Elsys-SW10-EH Black	Считыватель идентификаторов EM-Marin и HID в пластиковом корпусе. <b>Цвет корпуса чёрный (Black).</b>

### 3. Технические характеристики

Основные технические характеристики считывателей приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики считывателей Elsys-SW10-EH

Наименование параметра	Значение
Поддерживаемые типы идентификаторов	HID ProxCard II, EM-Marin
Расстояние считывания, см	EM-Marin - до 14 см, HID ProxCard II - до 6 см *
Материал корпуса	ABS пластик
Возможность синхронизации считывателей	Да
Интерфейс	Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	При использовании интерфейса Touch Memory – 15 м При использовании интерфейса Wiegand – 100 м
Напряжение питания	8 – 18 В постоянного тока
Ток потребления, мА, не более	50
Индикация	Двухцветный (красный/зелёный) светодиод, зуммер
Средний срок службы	7 лет
Масса(нетто/брутто), не более, г	85 / 135
Габаритные размеры, не более, мм	95 x 45 x 14

\* - Максимальное расстояние считывания зависит от производителя карт и места и способа установки считывателя (металлические поверхности, скрытая установка и т.п.)

## 4. Работа считывателя

### 4.1. Чтение идентификаторов

При поднесении карты (брелока) в рабочее поле считывателя, встроенный в карту чип активируется и передает свой уникальный идентификационный номер считывателю. Факт успешного считывания карты подтверждается вспышкой зеленого светодиода и звуковым сигналом. Считыватель декодирует идентификационный номер карты, проверяет его корректность и передает полученный код в контроллер доступа по интерфейсу Wiegand или Touch Memory.

В режиме Wiegand код передается однократно. В режиме Touch Memory считыватель передает код карты непрерывно в течение всего времени, пока она находится в рабочем поле считывателя, эмулируя работу контактных ключей DS1990A фирмы Maxim Integrated (Dallas Semiconductor).

В зависимости от выбранного формата данных (Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory), идентификационный номер карты передается либо полностью (при этом отсутствующие в номере старшие байты в информационной посылке заполняются нулями), либо частично (в этом случае передается младшая часть номера карты). Для формата данных Wiegand 26 длина передаваемого в контроллер номера карты составляет три байта, для Wiegand 42 - пять байт, для Touch Memory - шесть байт.

## 4.2. Звуковая и светодиодная индикация

Считыватель имеет двухцветный (красный/зеленый) светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор (зуммер). Для увеличения громкости звукового сигнала следует снять заводскую наклейку с зуммера, расположенного на плате считывателя. Для внешнего управления светодиодным и звуковым индикаторами предусмотрены три линии:

- линия управления красным светодиодом (LED Red);
- линия управления зеленым светодиодом (LED Green);
- линия управления звуком (Beep).

Индикаторы управляются активным низким уровнем. Для управления индикаторами следует использовать выходы типа «Открытый коллектор» или выходы, совместимые с уровнями 5 В TTL.

При низком уровне сигнала (состояние «замкнуто») на управляющей линии соответствующий индикатор будет включен, а при высоком уровне (или в состоянии «разомкнуто») будет выключен. Если линии световой индикации не подключены или имеют высокий уровень сигнала, светодиод считывателя будет светиться красным светом.

Предусмотрено два режима управления светодиодной индикацией считывателя. В первом режиме управление осуществляется по одному проводу LED Green, во втором - по двум проводам LED Green и LED Red.

В первом режиме световая индикация присутствует постоянно, а цвет свечения индикатора может иметь два возможных состояния - красный или зеленый. При высоком уровне сигнала на входе или отключенном проводе LED Green индикатор имеет красный цвет свечения. Подача сигнала низкого уровня на вход LED Green изменяет цвет свечения индикатора с красного на зеленый. Для активации этого режима необходимо оставить неподключенной и изолировать от других цепей линию управления красным светодиодом LED Red до включения питания считывателя.

Во втором случае наличие свечения и цвет индикатора задается комбинацией сигналов на двух линиях управления. Зависимость цвета свечения светодиодного индикатора от уровней сигналов на линиях управления приведена в Таблице 3. Второй режим индикации включается автоматически, если при включенном питании считывателя на вход LED Red хотя бы однократно будет подан сигнал низкого уровня. Для возврата к первому режиму индикации необходимо выключить питание считывателя, отключить линию управления красным светодиодом и повторно включить питание считывателя.

*Таблица 3 – Цвет свечения светодиодного индикатора в зависимости от управляющих сигналов*

Уровень сигнала на линии управления		Цвет свечения индикатора
LED Red (красный)	LED Green (зелёный)	
Не подключен	Низкий	Зелёный
Не подключен	Высокий (не подключен)	Красный
Высокий	Высокий	Выключен
Высокий	Низкий	Зелёный
Низкий	Высокий	Красный
Низкий	Низкий	Жёлтый



## 5. Монтаж считывателя

Рекомендуемый тип кабеля между считывателем и контроллером - неэкранированный многожильный кабель класса не ниже AWG24 с сечением каждого провода не менее 0,22 кв.мм. Экранирующую оплетку соединительного кабеля следует подключать только со стороны управляющего устройства к контакту GND.

Место для установки считывателя должно выбираться из соображений удобства использования. Для снижения взаимных электромагнитных помех следует располагать считыватели на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга, либо использовать режим синхронизации, соединив одноименные контакты Sync.

Следует учитывать, что дальность чтения может снижаться при расположении считывателя на металлических поверхностях и при наличии электромагнитных помех. Считыватель необходимо располагать на расстоянии не менее 1 м, а его подводящий кабель - на расстоянии не менее 0,3 м от источников электромагнитных помех (мониторов, электрогенераторов, электродвигателей, трансформаторов, импульсных блоков питания, линий переменного тока, компьютерных и телефонных линий связи и т.п.)

Для монтажа считывателя выполните следующие операции:

- 1) снимите площадку настенного корпуса монтажа;
- 2) разметьте и просверлите на монтажной поверхности отверстия для крепления площадки и ввода кабеля;
- 3) установите монтажную площадку, используя дюбели и шурупы из комплекта поставки;
- 4) заведите кабель от считывателя в отверстие и соедините провода в соответствии со схемой подключения;
- 5) подайте питание и проверьте работу считывателя;
- 6) установите считыватель на монтажную площадку и закрепите его винтом.

## **6. Подключение считывателя**

Назначение проводов считывателя Elsys-SW10-EH приведено в Таблице 4.

Таблица 4 – Назначение проводов считывателя

Цвет провода	Обозначение контакта	Назначение контакта
Чёрный	GND	Общий провод
Красный	+ Упит	Питание 8 – 18 V
Зелёный	DATA0 / TM	Выход DATA0 / линия Touch Memory
Белый	DATA1 / TM G	Выход DATA 1 / (для включения режима Touch Memory вывод необходимо соединить с общим проводом)
Жёлтый	Beep	Линия управления звуком
Коричневый	LED Red	Линия управления красным светодиодом
Оранжевый	LED Green	Линия управления зелёным светодиодом
Синий	Sync	Синхронизация считывателей

Провода считывателя необходимо подключать к соответствующим по функциональному назначению линиям контроллера доступа. Для использования режима Touch Memory следует соединить линию DATA1/TMG (белый провод) с общим проводом (GND).

## 7. Установка режима работы считывателя

Для выбора альтернативных режимов работы считывателя необходимо до подачи питания соединить соответствующим образом **все** провода, указанные в Таблице 5, затем включить питание. Провод Sync (синий) должен быть отключен от других цепей. Завершение активации альтернативного режима будет сопровождаться длинным звуковым сигналом и кратковременным включением индикатора зеленого цвета.

После завершения процесса активации режима работы необходимо отключить питание, разъединить провода и подключить считыватель к контроллеру штатным образом.

Таблица 5. Установка настроек считывателя

Линия (цвет провода)	DATA0/TM (зеленый)	DATA1/TMG (белый)
LED Green (оранжевый)	Wiegand-26*	Wiegand-42
LED Red (коричневый)	Передавать максимальный диапазон кодов в режиме TM*	Передавать код в диапазоне Wiegand в режиме TM
Вeer (желтый)	Режим защиты от дубликатов включен*	Режим защиты от дубликатов выключен

Примечание: знаком «\*» отмечено значение настроек по умолчанию

### 7.1. Форматы передачи данных Wiegand

Считыватель обеспечивает передачу кода в форматах Wiegand-26 (по умолчанию) или Wiegand-42.

### 7.2. Форматы передачи данных Touch Memory (IButton)

По умолчанию номер карты, передаваемый в контроллер, имеет максимальную размерность (6 байт). При установке режима передачи кода в диапазоне выбранного формата Wiegand в контроллер будут передаваться младшие байты номера карты, в соответствии с установленным значением настройки «Формат Wiegand» (три байта для Wiegand-26, пять байт для Wiegand-42), а старшая часть кодовой посылки Touch Memory будет дополнена нулями.

## **8. Хранение, транспортировка и утилизация**

Хранение считывателей должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения считывателей не должно быть паров химически активных веществ, вызывающих коррозию (кислоты, щелочи, агрессивные газы).

Транспортировка упакованных считывателей производится в крытых транспортных средствах с учетом ведомственных нормативных документов.

Условия транспортировки считывателей должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Утилизация изделия должна осуществляться по месту эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ 30167-95 и региональными нормативными документами.

## **9. Сведения о сертификации**

Считыватель Elsys-SW10-EH входит в состав системы контроля и управления доступом большой емкости с функциями охранной сигнализации Elsys ТУ 4372-001-91052586-2013, приборы и аппаратура которой соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС №RU Д-RU.АЛ16.В.47598.

## 10. Свидетельство о приемке и упаковывании

Считыватель Elsys-SW10-EH, заводской номер \_\_\_\_\_, изготовлен, принят, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ЕС-пром» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Представитель ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Расшифровка*

\_\_\_\_\_  
*Число, месяц, год*

## 11. Дата продажи

Продавец

МП

\_\_\_\_\_  
*Подпись продавца*

\_\_\_\_\_  
*Расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_  
*Дата продажи*

## 12. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям технических условий ТУ 4372-001-91052586-2013 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации считывателя устанавливается 12 месяцев с момента продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи или печати продавца, гарантийный срок исчисляется с момента приемки изделия ОТК.

Считыватель, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие заявленным характеристикам, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

### **Адрес предприятия-изготовителя:**

Группа компаний «ТвинПро»

125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.28.

Тел. +7 (495) 419-03-04

E-mail: [info@twinpro.ru](mailto:info@twinpro.ru)

[www.twinpro.ru](http://www.twinpro.ru) , [www.trevog.net](http://www.trevog.net)

ООО «ЕС-пром»

Россия, 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д. 53

## Трафарет для монтажа считывателя

